4. Classement et domaine d'application *(Classification and Field of application)*

4.1 Référence du classement (*Reference of classification)*

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007+A1:2009.
This classification has been carried out in accordance with EN 13501-1:2007+A1:2009.

4.2 Classement *(European Classification)*

Le produit **Bardage claire-voie en résineux ignifugé** a été classé en fonction de son comportement au feu *(The product* ***Bardage claire-voie en résineux ignifugé*** *is classified according to its fire behavior)* : **B**

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est *(the supplementary classification relative to the smoke is)* : **s2**

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est *((the supplementary classification relative to flaming droplets / particles is)* : **d0**

COMPORTEMENT AU FEU *Fire Behaviour*		PRODUCTION DE FUMEES *Smoke Production*			GOUTTELETTES ET PARTICULES ENFLAMMEES *flaming droplets/particles*	
B	**-**	**s**	**2**	**,**	**d**	**0**

Classement de réaction au feu: B –s2, d0
Reaction to fire classification:

4.3 Domaine d'application *(Classification and Field of application)*

<u>Le classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :</u>
The classification is valid for the following product parameters linked to the product

Propriétés du produit **Bardage claire-voie en résineux ignifugé** décrits dans le paragraphe 2. (*Properties of product* ***Bardage claire-voie en résineux ignifugé*** *described in paragraph 2)*

<u>Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes</u> :
This classification is valid for the following end use applications:

- ✓ contre un substrat /support classé au moins A2-s1,d0 de masse volumique minimale 650 Kg/m² et d'épaisseur minimale 9 mm, avec ou sans voile noir classé B-s1, d0 ou mieux. *(on a class A2-s1,d0 substrate or better with minimal density of 650 Kg/m³ and minimal thickness of 9 mm, with or without black veil rated B-s1, d0 or better)*
- ✓ Distance minimale entre le bardage et le support A2-s1, d0 de 70 mm (*mounting with a minimal distance between the cladding and the A2-s1, d0-rated building support of 70 mm)*
- ✓ Pour 1m² de paroi (*for 1m² of cladding)*:la surface 'développée' maximale exposée du produit avec son ossature est de 2.4 m². *(the maximum developped exposed area of the product with the frame is 2.4 m² mm)*
- ✓ orientation verticale des éléments *(vertical orientation for wood ribbon elements)*

The french version of this report will prevail.

spécimen

PDF Creator Trial